СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК

**регистрационный №РОСС RU.31459.04ИДВ0**

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ЦОТК.СN.ПР002.Н.00143** 000727

*(номер сертификата соответствия)* *(учетный номер бланка)*

**ЗАЯВИТЕЛЬ**
(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «Элемент», ОГРН 1132724000353
Юридический адрес: 680032, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Окружная, дом 19, офис 1
Фактический адрес: 680032, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Окружная, дом 19, офис 1,
тел. +7(4212)466666, e-mail: sale@element-store.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

«FLEXIBLE CONSULTANTS INC.»
Юридический адрес: ROOM 804,SINO CENTRE.,582-592 NATHAN RD., KLN, HONGKONG, Китай.
Фактический адрес: ROOM 804,SINO CENTRE.,582-592 NATHAN RD., KLN, HONGKONG, Китай
тел. +8554361793, e-mail: info_1@flexible.cn

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр", ОГРН 1137746804612 свидетельство о подтверждении компетентности № ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.ПР002 от 13.05.2019г., 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17, тел. +7(495) 675-85-81.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Пленка самоклеющаяся из пластмасс марки «Элемент», структура полимерного материала толщиной от 0,08 до 0,22 мм, выпускаемая по технической документации изготовителя .
Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД 2) 22.21.30

код ТН ВЭД ЕАЭС 3919900000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96,
ГОСТ 12.1.044-2018 (п.п. 11,13)
(См.приложение бланк № 000218)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний №Д19-08-02/1 от 02.08.2019г. ИЛ ООО "Ланта Центр", свидетельство о подтверждении компетентности № ЦОТК ИДВ00.RU.ИЛ.ПР002 от 13.05.2019 г, 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.04ИБФ1.ОС01.01137 от 03.06.2019г. выдан ОС ООО "Сертификат РБ", рег.№ РОСС RU.04ИБФ1.ОС01.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 09.08.2019 г. по 08.08.2024 г.

Орган по сертификации ООО "Ланта Центр" ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.ПР002 ЦОТК М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия) **А.С. Хромова**

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия) **Д.Ю, Леонов**

АО «Опцион», Москва, 2017 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 1166. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК

**регистрационный №РОСС RU.31459.04ИДВ0**

# приложение
# к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ЦОТК.CN.ПР002.Н.00143** 000218

*(номер сертификата соответствия)* *(учетный номер бланка)*

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил | Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил |
|---|---|---|
| ГОСТ 30244-94 | Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть. | Группа горючести – умеренногорючие (Г2) |
| ГОСТ 30402-96 | Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость. | Группа воспламеняемости – умеренно воспламеняемые (В2) |
| ГОСТ 12.1.044-2018 п.11 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. | Группа дымообразования – с высокой дымообразующей способностью (Д3) |
| ГОСТ 12.1.044-2018 п.13 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. | Группа токсичности – умеренно опасные (Т2) |

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия) **А.С. Хромова**

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия) **Д.Ю. Леонов**

АО «Опцион», Москва, 2016 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 387. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru