

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01099/23



## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЛДЭКС" (ООО "БИЛДЭКС").  
Место нахождения: Ивановская область, Фурмановский р-н, д. Бакшеево. Адрес юридического лица: 155523, Россия, Ивановская область, Фурмановский р-н, д. Бакшеево, д. 23. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1063705002272. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3705061495. Телефон (49341)2-22-83, адрес электронной почты mail@bildex.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЛДЭКС" (ООО "БИЛДЭКС").  
Место нахождения: Ивановская область, Фурмановский р-н, д. Бакшеево. Адрес юридического лица: 155523, Россия, Ивановская область, Фурмановский р-н, д. Бакшеево, д. 23. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1063705002272. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3705061495.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адреса мест осуществления деятельности:  
111524, РОССИЯ, Г Москва, ул Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1;  
111524, РОССИЯ, Г Москва, ул Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7;  
111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1,10, эт.1, помещение VI, комната 5.  
Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели алюминиевые композитные FORMA Г1 толщиной 3 мм и 4 мм (наружный слой – алюминиевые листы толщиной 0,25-0,30 мм с защитно-декоративным покрытием, наполнитель - минералонаполненный композит), выпускаемые по ТУ 25.11.23-008-79089094-2023. Серийный выпуск.

код ОКПД2: 25.11.23.119

код ТН ВЭД ЕАЭС: 7606 12 200 2

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 10202/РС от 23.10.2023 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства № 5378-АОП от 27.07.2023 органа по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2); группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

Срок службы – два года со дня отгрузки изделия со склада изготовителя.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 30.10.2023 по 29.10.2028



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич  
(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Сорокина Н.Н.

(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))