



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АССОЦИАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.Н.00004/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЛАТТЕН» (ООО «ПЛАТТЕН»)
Место нахождения: 111524, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2, стр. 34, помещ. 8/2.
Адрес места осуществления деятельности: 144011, Россия, Московская область, г.о Электросталь, Промышленный проезд, дом 11, корпус 6, строение 1.
ОГРН: 1187746586060 ИНН: 7725494536. Телефон: +74965792800,
адрес электронной почты: zavod@gebau.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЛАТТЕН» (ООО «ПЛАТТЕН»)
Место нахождения: 111524, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2, стр. 34, помещ. 8/2.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 144011, Россия, Московская область, г.о Электросталь, Промышленный проезд, дом 11, корпус 6, строение 1.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, дом 12, корпус 2, строение 14, этаж 2, помещение 1 комната 4 (14208). Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение 1, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68. Телефон: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Листы из УПС (ударопрочный полистирол), толщиной от 1 до 10 мм, плотностью от 0,45 до 1,06 г/см³, марки ГЕБАУ, выпускаемые по ТУ 22.21.30-003-29752755-2020 от 02.11.2020 «Листы из ударопрочного полистирола». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 22.21.42.110
код ТН ВЭД: 3920 30 000 9

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ согласно приложению №1 на 1 листе (бланк № 007510).

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

Протокол испытаний № ППБ-192/03-2026 от 23.03.2026 года выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акт анализа состояния производства № 03-ДС/06-02/26 от 10.02.2026 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания», регистрационный номер: № РОСС RU.0001.11ПБ68.
Схема сертификации: 1с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕДЕНИЯ**

Хранение листов должно осуществляться в заводской упаковке и в крытом помещении. Гарантийный срок хранения листов у заказчика составляет 3 месяца с момента отгрузки со склада завода-изготовителя. Показатели пожарной опасности, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк № 007510).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.03.2026 по 22.03.2031



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт

Н.М. Грецкий

А.В. Цидилов

007509



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АССОЦИАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.Н.00004/26

Приложение №1

Обозначение и наименование стандарта (стандартов), в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение нормативных документов, а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3 - Сильногорючие (Г4)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.4.18 - С высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 4.20 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт

Н.М. Грецкий

А.В. Цидилов

007510